



江苏科技大学论证专家意见表

申请部门 (签字处) 后勤管理处

2024年 9月 18日

项目名称	江苏科技大学长山校区稼穡学堂围墙南侧排污管道塌陷修复		
专家姓名	赵建昂	所在单位 (部门)	国有资产管理处
专家职称	一级建造师	联系电话	13052928212
专家意见	<p>经现场疏通、探查后发发现堵塞是由于主污水管塌陷导致，开挖约2m深空间，有引发人员坠坑塌方危险，存在较大安全隐患，由于及旧维修恢复存在紧急性和过程的不确定性，建议采用单一来源采购方式。</p> <p>签字：赵建昂 2024年9月18日</p>		
专家姓名	沈忠军	所在单位 (部门)	国资处
专家职称	技师	联系电话	13805285175
专家意见	<p>现污水管主要靠水泵排水，固体废物不能排出，上游管道有大面积淤积问题，存在较大隐患，建议紧急处置，考虑到不影响道路和15#楼周边电缆，建议方案向山坡方向平移管道。</p> <p>签字：沈忠军 2024年9月18日</p>		
专家姓名	孙学远	所在单位 (部门)	后勤水电中心
专家职称		联系电话	1333771979
专家意见	<p>根据现场实际情况，建议采用单一来源采购方式在稼穡学堂围墙内对污水管进行平移修复，重新铺设污水管道并新建两个下沉井与污水井连接，增加警示标志，建设排水单一来源采购实施。</p> <p>签字：孙学远 2024年9月18日</p>		

注：单一来源采购方式论证需要至少3名以上专业人员的论证意见，申请部门可按照实际情况增加表格内容。